
ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΝΤΙΠΛΗΓΜΑΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ
ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ
ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΕΡΕΞΑΓΩΓΟΥ Φ80, 25 ΑΤΜ
ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ Φ150, 25 ΑΤΜ
ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΕΡΕΞΑΓΩΓΟΥ Φ80, 25 ΑΤΜ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Η= 75m
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ
0+000
0+100
0+200
0+300
0+400
0+500
0+600
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΚΟΜΒΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ (m)
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ (m)
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ (m)
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΑΞΟΝΑ ΑΓΩΓΟΥ (m)
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΠΥΘΜΕΝΑ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ (m)
ΒΑΘΟΣ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ (m)
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm), ΜΗΚΟΣ (m) ΑΓΩΓΟΥ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΠΙΕΖΟΜ. ΓΡΑΜΜΗΣ (m)
ΚΛΙΣΕΙΣ ΑΞΟΝΑ ΑΓΩΓΟΥ (o/o)
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (lt/sec)
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (m/sec)
ΚΛΙΣΗ ΠΙΕΖΟΜ. ΓΡΑΜΜΗΣ (o/o)


ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ Φ150, 25 ΑΤΜ
ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΕΡΕΞΑΓΩΓΟΥ Φ80, 25 ΑΤΜ
ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΕΡΕΞΑΓΩΓΟΥ Φ80, 25 ΑΤΜ
0+700
0+800
0+900
1+000
1+100
1+200
1+300
D160mm, L=2.190,77m, 25atm
Q=7.878lt/sec, V=0,773m/sec, J=1,00%


ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΕΡΕΞΑΓΩΓΟΥ Φ80, 25 ATM
ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ Φ160, 25 ATM
ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ Φ160, 25 ATM
1+400
1+500
1+600
1+700
1+800
1+900


ΔΙΚΛΕΙΔΑ Φ150, 20ΑΤΜ
ΑΠΟ Φ160 25ΑΤΜ ΣΕ Φ160 20ΑΤΜ
2+080
2+160

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

28ης Οκτωβρίου, Ορχομενός, Τ.Κ. 32300

ΕΡΓΟ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δ.Ε ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΘΕΣΗ

Δ.Ε. ακραιφνιασ

ΘΕΜΑ

ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ
ΑΠΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΣΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ
ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ M_1

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ : 1:1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ : 1:200

ΥΠΟΓΡΑΦΗ	ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Συντάχθηκε Ορχομενός 12- 03-2018 Ψηφιακά υπογεγραμμένο από GRIGORIOS ILIOPOULOS Ημερομηνία: 2019.07.26 11:08:57 EEST Γρηγόρης Ηλιόπουλος πολιτικός μηχανικός	Θεωρήθηκε Ορχομενός 12 - 03 - 2018 ο πρ/νος Δ.Τ.Υ. Βασίλης Τούντας πολιτικός μηχανικός