



ΤΟΜΗ Α - Α

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :**

1. Η ακριβής τήρηση του παρόντος είναι υποχρεωτική. Σε διαφορετική περίπτωση ο Δήμος Ορχομενού θα εφαρμόσει τον κανονισμό λειτουργίας δικτύων, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει μέχρι και σε διακοπή της παροχής νερού.
2. Τα φρεάτια λιπτοσυλλέκτη και μηχανοσίφωνα πρέπει να κατασκευάζονται εντός της ρυθιστικής γραμμής.
3. Δύναται οι διαστάσεις του φρετίου και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. έλλειψη διαθέσιμου χώρου για την κατασκευή του εντός ιδιοκτησίας) να μεταβιβάζονται έπειτα από σύμφωνη γνώμη του Δήμου Ορχομενού.
4. Μετά τον μηχανοσίφωνα τοποθετείται υποχρεωτικά αυτομάτη δικλείδα ασφαλείας. Η δικλείδα αυτή τοποθετείται και συντηρείται με την φρονίδα, ευθύνη και δαπάνη του ιδιοκτήτη του ακινήτου και βλοκεύεται σε κατάλληλη θέση μέσα στο ακίνητο, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχός της από τα αρμόδια όργανα του Δήμου Ορχομενού. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι ο μόνος υπεύθυνος για τις ενδεχόμενες βλάβες ή αστοχίες που προκαλούνται στο ακίνητό του, σε τρίτους ή και στο ίδιο ο δικτυο από πηλημελή ή κακή λειτουργία της δικλείδας ασφαλείας.
5. Οι κατακόρυφες στήλες ακαθάριστων της οικοδομής πρέπει να συνεχίζονται κατά 1,0μ. τουλάχιστο άνω του δώματος ή της στέγης, με σωλήνα εξεραρισμού Ø11/2 - 2" .